

Wysoka, 27.05.2020 r.



Pan
Henryk Stańczyk
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Wysoka

Odpowiadając na Pana interpelację międzysesyjną z dnia 15 maja 2020 r. dotyczącą wyeliminowania zrzutu „ścieków” do zamkniętego ciągu urządzeń/sieci melioracyjnej obręb Sędziniec, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że pracownik Urzędu Miasta i Gminy Wysoka wraz z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej udali się w miejsce zrzutu „ścieków” w Sędzińcu. Na miejscu stwierdzono, że wypływ zanieczyszczeń został zatrzymany. Ustalono, że przyczyną wypływu ścieków była awaria przepompowni w miejscowości Sędziniec, spaleni uległy jednocześnie dwie pompy zatapialne, które zostały przewiezione do naprawy (przezwojenie silników). Zakład Gospodarki Komunalnej nie posiada zapasowych pomp. Awaria została usunięta bezzwłocznie po naprawie pomp.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Artur Kłysz

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a